



Паспорт № 3889/2018
Газойль низкозастывающий
СТО 73281024-040-2017 изм.1

Код ОКГД 2 19.20.26.190
Номер пробы/партии 15216
Дата выдачи паспорта 03.08.18
Дата отбора проб 03.08.18
Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/2
Уровень наполнения (мм) 10300
Масса нетто, т 2316.181
Дата изготовления 03.08.18
Дата анализа 03.08.18

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	837,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,842
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-36
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм.1

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

м.п.

Инженер химик



С.Н.Тесля

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.517460 от 27.08.2014

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1

КОПИЯ ВЕРНА

